

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования "город Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО "г. Екатеринбург" ГУ МЧС России по Свердловской области
 Г. Екатеринбург ул. Крестинского, 48, тел: 8 (343) 220-32-11, e-mail: otdel-006@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 830/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА"(ГКОУ СО "СУВУ")

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

в лице директора, Поддубной Нагальи Яковлевны

(физического лица - правообладателя объекта надзора (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «22» апреля 2019 года, № 830, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

22.05.2019 с 11 час. 0 мин. по 14 час. 0 мин. Продолжительность 3 час. 0 мин.

06.06.2019 с 16 час. 0 мин. по 16 час. 30 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору Ушаковым Андреем Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА"(ГКОУ СО "СУВУ"), г.Екатеринбург, ул. Бисертская, 143

(проводилась (их) проверка, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей хозяйством Кураковой Г.В

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. Установленные на объекте аккумуляторные батареи неисправны (протокол испытания №23п от 22.05.2019)	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее ППР в РФ), ч.1 ст.82	04.05.2020	

		ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее 123-ФЗ)		
2	Проверяемым лицом допущено хранение вещей (холодильник) на лестничной площадке.(спальный корпус, лестничная клетка №2)	п.23 к, п.366 ППР в РФ	04.05.2020	
3	Допущен перевод установок системы оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ) с автоматического пуска на ручной .	п.62 ППР в РФ	04.05.2020	
4	На дверях ведущих в лестничную клетку отсутствуют устройства для самозакрывания дверей.(учебный корпус 3 этаж)	ч.4 ст.4 123-ФЗ, п.6.18* СНИП 21-01-97*, п.62 ППР в РФ	04.05.2020	
5	Руководитель не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения (гараж) обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.	п.20 ППР в РФ	04.05.2020	
6	Место фактического размещения плана эвакуации не соответствует месту, указанному на плане (точка места размещения самого плана эвакуации).(2 этаж спального корпуса, 1 этаж учебного корпуса)	ч.4 ст.4 123-ФЗ, п.7 ППР в РФ, п.6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	04.05.2020	
7	Руководитель организации не обеспечивает при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объекта защиты соблюдение проектных решений, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	п.61 ППР в РФ, раздел 6 проект Р.013.2019-ПС.	04.05.2020	
8	Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака (код знака Р 01) и пользование открытым огнем запрещено (код знака Р 02)» в лестничных клетках, подвальных помещениях и территории объекта.	п.14 ППР в РФ, табл. Г.1 ГОСТ Р 12.4.026-2001	04.05.2020	
9	Руководитель организации не обеспечивает очистку территории, от горючих отходов, мусора.	п.77 ППР в РФ	04.05.2020	
10	Перед наружными дверями (эвакуационным выходом) отсутствуют (разрушены) горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ст.4 ч.4 ФЗ 123-ФЗ, п.7.1.3 СП 1.13130.2009, п.1.93* СНИП 2.08.02-89*, п.5.5 СНИП 31-06-2009	04.05.2020	

11	Выход на чердак из лестничной клетки выполнен через люк не соответствующий 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.(учебный корпус)	ч.4 ст.4 123-ФЗ, п.8.4*, 5.14* СНИП 21-01-97*	04.05.2020	
12	В спортивный зал не защищен автоматическими установками пожарной сигнализацией (сняты дымовые пожарные извещатели).	п.61 ППР в РФ, ч.4 ст.4 123-ФЗ, п.4 НПБ 110-03, таблица 1-4	04.05.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарной

